

【施設維持管理情報 平成24年度】

5月

項目 時間 日	集塵器に流入する 燃焼ガスの温度(°C)			燃焼中の燃焼ガス温度 (二次焼却炉内、°C)			排ガス中の 一酸化炭素濃度(PPM)		
	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00
1 火	149	150	150	805	820	865	65	7	0
2 水									
3 祝									
4 祝									
5 祝									
6 日									
7 月		151	152		842	835		22	8
8 火	150	151	152	810	860	840	43	8	0
9 水	149	151	151	802	885	815	28	0	2
10 木	149	150	151	840	910	805	22	12	6
11 金	154	151	152	795	905	845	65	6	24
12 土									
13 日									
14 月		149	151		820	845		45	0
15 火	150	151	152	865	840	810	65	8	5
16 水	148	150	152	805	895	825	22	0	2
17 木	150	151	152	810	845	805	18	2	0
18 金	149	150	152	805	855	815	24	4	0
19 土									
20 日									
21 月	147	150	152	795	920	815	28	12	24
22 火	149	149	151	820	875	810	17	2	12
23 水	150	149	151	815	820	835	32	0	18
24 木	150	151	152	830	905	825	42	8	2
25 金									
26 土									
27 日									
28 月	149	151	152	805	880	860	35	12	0
29 火									
30 水	150	151	151	810	865	910	41	24	3
31 木	150	150	152	825	840	835	18	7	14