

【施設維持管理情報 平成24年度】

6月

項目	集塵器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)			燃焼中の燃焼ガス温度 (二次焼却炉内、℃)			排ガス中の 一酸化炭素濃度(PPM)		
時間 日	10:00 ～13:00	13:00 ～16:00	16:00 ～19:00	10:00 ～13:00	13:00 ～16:00	16:00 ～19:00	10:00 ～13:00	13:00 ～16:00	16:00 ～19:00
1 金	149	149	149	840	855	835	45	12	8
2 土									
3 日									
4 月	148	148	150	805	835	855	35	8	2
5 火	149	149	150	820	840	860	22	4	12
6 水	149	150	151	830	845	850	19	0	24
7 木	148	149	149	870	830	840	21	9	4
8 金									
9 土									
10 日									
11 月	148	150	150	810	865	825	77	8	0
12 火	147	148	148	820	880	840	24	12	11
13 水	146	148	149	825	905	880	18	0	10
14 木									
15 金	149	150	150	830	855	840	22	7	4
16 土									
17 日									
18 月	146	148	149	800	860	835	65	18	0
19 火									
20 水	149	149	149	840	890	820	32	14	17
21 木									
22 金	149	150	150	820	845	920	38	24	7
23 土									
24 日									
25 月	148	149	150	795	855	835	18	0	12
26 火									
27 水	150	151	151	835	910	815	65	8	14
28 木	149	150	151	815	870	810	30	16	8
29 金	149	151	151	845	860	855	28	2	0
30 土									