

排ガスの分析結果(平成30年度)

規定項目		6ヶ月に1回以上			年に1回以上		
採取場所		焼却炉煙突測定口					
実施年月日		6月26日	11月28日		11月28日		
報告年月日		7月11日	12月10日		12月19日		
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	1未満	1.1			
	ばいじん	g/m <sup>3</sup>	0.0093	0.011			
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup>	6.7	5.2			
	窒素酸化物	ppm	210	174			
ダイオキシン類		ng-TEQ/m <sup>3</sup>			0.81		