

【施設維持管理情報 令和4年】

4月

項目 時間 日	集塵器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			燃焼中の燃焼ガス温度 (二次焼却炉内、°C)			排ガス中の 一酸化炭素濃度(PPM)		
	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00
1 金	175	175	175	1000	1000	1000	1.0	1.0	2.1
2 土	175	174	175	1000	1000	1000	1.2	1.2	1.7
3 日	175	175		1000	1000		0.8	1.5	
4 月	175	177	172	1000	1000	1000	1.0	1.9	2.1
5 火	175	179	175	1000	1000	1000	1.2	2.0	1.6
6 水	175	175	175	1000	1000	1000	0.8	1.0	1.1
7 木	175	170	172	1000	1000	1000	1.3	1.7	1.2
8 金	175	173		1000	1000		1.8	1.5	
9 土	175	173	176	1000	1000	1000	0.9	0.7	1.1
10 日									
11 月		175	175		1000	1000		1.5	1.2
12 火		172	172		1000	1000		1.0	1.2
13 水	172	174	175	1001	1000	1000	1.2	0.8	0.6
14 木	175	175	175	1000	1000	1000	1.0	0.7	0.9
15 金	175	175		1000	1000		1.1	1.0	
16 土	175	175		1000	1000		1.0	0.7	
17 日	175	175		1000	1000		1.1	0.8	
18 月	175	175		1000	1000		1.0	1.2	
19 火	175	175	172	1000	1000	1000	0.7	0.9	1.2
20 水	175	174	175	1000	1000	1000	1.0	1.1	0.9
21 木	175	173	173	1000	1000	1000	1.2	0.7	0.8
22 金	175	170		1000	1000		1.0	0.8	
23 土	175	175	175	1000	1000	1000	1.2	1.5	0.9
24 日		175	177		1000	1000		1.2	1.5
25 月	175	175	175	1000	1000	1000	1.5	1.2	1.5
26 火		175	173		1000	1000		1.0	0.5
27 水		177	175		1000	1000		0.8	0.7
28 木	172	175	175	1000	1000	1000	1.0	1.2	0.9
29 祝	175	175		1000	1000		1.0	1.1	
30 土	175	175	175	1000	1000	1000	1.1	1.5	1.2