

【施設維持管理情報 令和5年】

4月

項目 時間 日	集塵器に流入する燃焼ガスの温度(℃)			燃焼中の燃焼ガス温度 (二次焼却炉内、℃)			排ガス中の 一酸化炭素濃度(PPM)		
	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00
1 土	174	173	175	998	1000	1000	0.7	0.9	1.1
2 日									
3 月	175	175	174	1001	998	1000	0.8	1.2	1.3
4 火	175	174	175	1000	1000	996	1.7	1.0	0.7
5 水	176	175	175	1000	997	1000	1.0	1.5	1.4
6 木	175	174	175	997	998	1001	1.3	1.2	0.9
7 金	175	175	176	1000	1000	1000	1.9	1.1	0.7
8 土	174	176	175	1000	1002	997	1.5	0.8	0.4
9 日									
10 月	175	175	176	999	1000	1001	1.2	1.1	0.9
11 火	176	175	176	1000	1000	998	0.8	1.4	1.3
12 水	175	174	175	998	999	1001	0.9	1.5	1.1
13 木	175	175	176	1000	1000	1000	1.4	1.3	1.5
14 金			175			1000			1.0
15 土	175	176	175	1000	1002	997	1.1	0.9	0.7
16 日									
17 月	176	175	175	998	999	1001	0.9	1.8	0.3
18 火	175	175	174	1000	1001	998	1.0	0.7	0.8
19 水	174	175	175	998	999	997	2.0	0.3	0.5
20 木		175	175		1000	1001		0.8	1.2
21 金	175	175	174	1000	999	895	1.4	0.3	3.3
22 土		174	175		1001	999		1.9	0.8
23 日									
24 月		175	176		998	1000		2.2	0.3
25 火	174	175	175	998	1000	1001	0.9	0.7	0.2
26 水	175	175	174	1000	996	997	1.8	1.9	1.3
27 木	175	176	177	997	1002	1000	0.5	1.0	1.6
28 金	175	174	175	1001	1000	998	1.8	1.1	0.9
29 祝	175	175	176	1000	1005	920	0.7	0.3	4.5
30 日	175	174	174	1000	1000	1000	2.1	0.7	0.0