

【施設維持管理情報 令和5年】

6月

項目 時間 日	集塵器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			燃焼中の燃焼ガス温度(二次焼却炉内、°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(PPM)		
	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00
1 木	174	175	175	998	999	1,000	1.0	2.0	0.0
2 金		174	173		997	1,000		0.0	0.0
3 土	174	175	175	999	1,000	997	1.0	1.0	0.0
4 日	171	173	173	905	998	1,000	0.2	0.0	0.0
5 月		174	174		997	999		1.5	0.0
6 火		175	175		1,000	998		1.0	0.0
7 水		173	173		998	997		0.0	0.0
8 木		174	174		1,000	996		1.0	0.0
9 金		175	175		998	1,000		1.0	0.0
10 土		175	175		997	998		0.0	0.0
11 日									
12 月		174	174		1,000	997		0.0	0.0
13 火	173	175	175	965	998	1,000	1.0	0.0	0.0
14 水		169	169		997	999		1.0	0.0
15 木		172	172		999	1,000		0.0	0.0
16 金	174	175	175	998	1,001	920	1.0	0.0	1.2
17 土	175	169	169	999	998	999	0.0	0.0	0.8
18 日	174	174	174	1,000	995	989	1.0	0.0	2.0
19 月	173	175	175	997	1,001	975	1.0	0.0	1.0
20 火	171	174	174	998	996	999	1.0	0.0	0.0
21 水	174	173	173	1,001	998	997	0.0	0.0	0.0
22 木		173	173		1,002	998		0.0	0.0
23 金	176	174	174	1,000	999	998	3.0	1.0	0.0
24 土	170	173	173	1,001	998	975	1.2	0.0	0.0
25 日									
26 月	172	174	174	1,000	997	1,000	1.0	0.0	0.0
27 火		170	170		1,001	998		1.0	0.0
28 水	174	175	175	1,001	999	1,000	1.0	0.0	0.0
29 木	171	174	174	999	1,000	1,001	0.0	0.0	0.0
30 金	170	175	175	1,000	998	920	0.0	0.0	2.0