

【施設維持管理情報 令和6年】

4月

項目 時間 日	集塵器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			燃焼中の燃焼ガス温度(二次焼却炉内、°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(PPM)		
	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00	10:00 ~13:00	13:00 ~16:00	16:00 ~19:00
1 月	172	170	171	1000	999	1000	0.0	1.0	0.0
2 火	170	171	170	999	1000	998	2.0	0.0	0.0
3 水	174	170	171	1000	1000	1001	1.0	0.0	0.0
4 木	169	172	170	1000	1000	1000	0.0	0.0	0.0
5 金	171	170	170	999	1001	1000	0.0	1.0	0.0
6 土	172	173	172	995	1000	1000	0.0	0.0	0.0
7 日									
8 月	170	172	168	1000	1000	1000	11.0	0.0	0.0
9 火	171	170	170	1000	1000	1000	2.0	1.0	0.0
10 水		171	170		999	1000		1.0	0.0
11 木	170	169	169	1000	1000	1002	0.0	0.0	0.0
12 金	170	170	171	1000	1000	1000	0.0	0.0	0.0
13 土	172	170	170		1000	1000		1.0	0.0
14 日									
15 月	170	171	171	1000	1000	990	1.0	0.0	0.0
16 火	171	170	170	998	1001	1000	2.0	0.0	0.0
17 水		171	172		998	1000		1.0	0.0
18 木	170	170	170	1000	1000	999	0.0	0.0	0.0
19 金	168	172	170	1000	1000	1000	0.0	0.0	0.0
20 土	169	171	170	999	1000	990	1.0	0.0	0.0
21 日									
22 月	170	172	169	1000	999	1000	0.0	0.0	0.0
23 火		170	170		1000	1000	5.0	0.0	0.0
24 水	171	171	170	1000	1000	1001	1.0	1.0	0.0
25 木	170	171	169	1002	1000	1000	0.0	0.0	0.0
26 金		169	170		1000	1000		3.0	0.0
27 土		170	170		999	1000		5.0	0.0
28 日									
29 祝		171	170		1000	1000		0.0	0.0
30 火		170	171	1000	1000	999	0.0	0.0	0.0