【施設維持管理情報　令和6年】

5月

項目	集塵器に流入する燃焼ガスの温度（℃）			燃焼中の燃焼ガス温度（二次焼却炉内、℃）			排ガス中の一酸化炭素濃度（PPM）		
時間 / 日	10:00～13:00	13:00～16:00	16:00～19:00	10:00～13:00	13:00～16:00	16:00～19:00	10:00～13:00	13:00～16:00	16:00～19:00
1 水	172	174	171	1,000	1,000	1,000	1.0	0.0	0.0
2 木	172	170	169	999	1,000	1,001	2.0	0.0	0.0
3 祝									
4 祝									
5 日									
6 祝									
7 火	169	170	171	1,000	1,000	1,000	1.0	0.0	0.0
8 水	170	172	171	999	1,000	1,001	1.0	1.0	0.0
9 木	173	170	170	1,000	999	999	0.0	0.0	0.0
10 金	171	171	170	1,000	1,000	997	0.0	0.0	0.0
11 土		173	172		1,000	1,000		11.0	0.0
12 日									
13 月	170	170	171	1,000	1,000	1,000	2.0	0.0	0.0
14 火	171	168	169	1,001	1,000	999	1.0	0.0	0.0
15 水	173	172	171	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
16 木	170	170	169	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
17 金		173	172		999	1,001		1.0	0.0
18 土	171	169	170	1,000	1,000	1,000	0.0	1.0	0.0
19 日									
20 月		171	170		1,000	1,000		0.0	0.0
21 火	170	170	172	999	998	1,000	2.0	0.0	0.0
22 水	172	171	171	1,000	1,001	1,000	1.0	0.0	0.0
23 木		168	171		1,000	1,000		5.0	0.0
24 金	170	171	170	1,000	999	1,001	0.0	0.0	0.0
25 土	172	171	172	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
26 日									
27 月	171	170	171	1,000	1,000	1,000	1.0	0.0	0.0
28 火	170	171	170	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
29 水		170	172		1,000	1,000		2.0	0.0
30 木									
31 金									