【施設維持管理情報　令和6年】

7月

項目	集塵器に流入する燃焼ガスの温度（℃）			燃焼中の燃焼ガス温度（二次焼却炉内、℃）			排ガス中の一酸化炭素濃度（PPM）		
時間 / 日	10:00～13:00	13:00～16:00	16:00～19:00	10:00～13:00	13:00～16:00	16:00～19:00	10:00～13:00	13:00～16:00	16:00～19:00
1 月	171	172	173	1,000	1,000	1,001	1.0	0.0	0.0
2 火	169	169	173	999	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
3 水	172	173	173	1,000	1,001	1,000	0.0	0.0	0.0
4 木	170	173	174	1,000	1,000	1,002	1.0	2.0	0.0
5 金	171	172	173	999	1,000	1,000	9.0	0.0	0.0
6 土	170	173	173	979	1,000	1,000	3.0	1.0	0.0
7 日									
8 月	171	172	172	1,000	1,000	1,000	1.0	0.0	0.0
9 火	169	171	172	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
10 水		170	171		1,000	1,000		1.0	0.0
11 木	172	172	173	998	999	1,000	0.0	0.0	0.0
12 金	171	172	172	1,000	1,000	1,001	11.0	0.0	0.0
13 土	171	170	172	985	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
14 日									
15 祝	169	171	172	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
16 火	171	171	172	999	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
17 水		170	173		1,000	1,000		1.0	0.0
18 木	172	172	173	1,000	1,000	1,001	0.0	0.0	0.0
19 金	170	171	172	998	1,000	1,002	0.0	0.0	0.0
20 土		172	172		1,000	1,000		0.0	0.0
21 日	172	173	172	999	1,000	980	0.0	0.0	0.0
22 月	172	172	173	1,000	1,000	1,000	1.0	0.0	0.0
23 火	172	174	173	1,000	999	999	2.0	0.0	1.0
24 水		173	172		1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
25 木	172	173	171	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
26 金	172	172	172	1,000	1,000	1,000	1.0	1.0	0.0
27 土		171	172		999	999		0.0	0.0
28 日	170	171	172						
29 月	171	172	172	1,000	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
30 火	168	171	172	999	1,000	1,000	0.0	0.0	0.0
31 水									