

【施設維持管理情報 令和8年】

1月

項目 時間 日	集塵器に流入する燃焼ガスの温度(℃)			燃焼中の燃焼ガス温度 (二次焼却炉内、℃)			排ガス中の 一酸化炭素濃度(PPM)		
	10:00 ～13:00	13:00 ～16:00	16:00 ～19:00	10:00 ～13:00	13:00 ～16:00	16:00 ～19:00	10:00 ～13:00	13:00 ～16:00	16:00 ～19:00
1 祝									
2 金									
3 土									
4 日									
5 月									
6 火		172	171		1000	1000		8.0	0.0
7 水	171	171	170	999	1000	1000	2.0	0.0	0.0
8 木	174	172	171	1000	1001	1000	1.0	0.0	0.0
9 金	172	170	170	1000	1000	1000	0.0	0.0	0.0
10 土	171	171	172	1000	999	1000	0.0	0.0	0.0
11 日	172	170	171	1000	999	980	1.0	1.0	0.0
12 祝	171	172	172	1000	1000	1002	10.0	0.0	0.0
13 火		173	172		1000	999		0.0	0.0
14 水	172	170	171	1000	1000	1000	0.0	0.0	0.0
15 木	172	172	171	1000	1000	1000	8.0	0.0	0.0
16 金	173	171	170	9699	998	1000	1.0	0.0	0.0
17 土	171	171	172	1000	999	1000	0.0	0.0	0.0
18 日									
19 月	174	172	172	1000	1000	1000	7.0	0.0	0.0
20 火		174	171		1000	999		1.0	0.0
21 水	171	170	169	999	1002	1000	0.0	0.0	0.0
22 木		171	172		1000	998		0.0	0.0
23 金	171	172	173	1001	1000	1000	0.0	0.0	0.0
24 土	172	172	173	1000	1000	999	1.0	1.0	0.0
25 日									
26 月	171	171	172	1000	1000	999	11.0	0.0	0.0
27 火		172	171		1000	1000		10.0	0.0
28 水	172	172	171	998	999	999	0.0	0.0	0.0
29 木		173	171		1000	1000		1.0	0.0
30 金	172	172	170	1000	1000	1000	0.0	0.0	0.0
31 土	171	172	171	999	1000	975	1.0	0.0	2.0