

排ガスの分析結果(平成29年度)

規定項目		6ヶ月に1回以上			年に1回以上		
採取場所		焼却炉煙突測定口					
実施年月日		6月20日	10月6日		10月6日		
報告年月日		6月26日	10月26日		10月26日		
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	1未満	2.0			
	ばいじん	g/m ³	0.0021	0.0029			
	塩化水素	mg/m ³	6.1	2.5			
	窒素酸化物	ppm	210	270			
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³			1.2		