

排ガスの分析結果(令和3年度)

規定項目		6ヶ月に1回以上			年に1回以上		
採取場所		焼却炉煙突測定口					
実施年月日		7月16日	11月5日		11月5日		
報告年月日		7月28日	11月18日		11月22日		
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	1.2未満	1未満			
	ばいじん	g/m ³	0.0039	0.0026			
	塩化水素	mg/m ³	16	3.3			
	窒素酸化物	ppm	100	170			
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³			1.40		