

排ガスの分析結果(令和3年度)

規定項目		6ヶ月に1回以上			年に1回以上		
採取場所		焼却炉煙突測定口					
実施年月日		5月27日					
報告年月日		6月13日					
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	1未満				
	ばいじん	g/m ³	0.0016				
	塩化水素	mg/m ³	4				
	窒素酸化物	ppm	100				
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³					